

FB 66
66.13

19. Januar 2012
Sachb.: Frau Karsten
Tel.: 22 21

Stadt Braunschweig
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste
Abt. Bezirksgeschäftsstellen

Eing.: 23. Jan. 2012

Gesch.-Z. 1035 *hahn*

..... Anlagen

Abt. 10.3

Stadtbezirksrat 120 – Östliches Ringgebiet;
Anfrage Frau Susanne Hahn, SPD-Fraktion vom 15.01.2012
- Sehbehindertengerechte Ampeln -

Gegenstand der Anfragen:

1. Ist es möglich, die Ampelanlage Kastanienallee/ Hartgerstraße für Sehbehinderte umzurüsten?
2. Können die Ampelanlagen Kastanienallee/Ring im Zuge der Umbaumaßnahmen der Bushaltestellen ebenfalls für sehbehinderte Menschen umgebaut werden?

Zu den Anfragen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu Frage 1:

Aus technischer Sicht ist es möglich, die Fußgängerbedarfsanlage um eine Anforderungs- und Signaltechnik für Sehbehinderte zu erweitern. Die Ausstattung von Lichtsignalanlagen mit dieser Zusatztechnik erfolgt in Absprache mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e. V. In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln werden die Wünsche des Verbandes umgesetzt. Diese Fußgängerquerung stand bisher nicht zur Diskussion. Die Anfrage zur Notwendigkeit liegt dem Verband vor, ich werde nach Eingang der Stellungnahme erneut berichten.

Zu Frage 2:

Im Zuge des Umbaus der Bushaltestellen wird die Lichtsignalanlage am Knoten Altewiekring/ Kastanienallee infolge der Veränderung der Radwegführung und Aufstellflächen für Fußgänger umgebaut. Die routinemäßige Erneuerung der Hardware der Lichtsignalanlage ist ebenfalls auf diesen Zeitpunkt verschoben. Die bestehende taktile Sehbehindertentechnik wird dann durch Taster ersetzt, die sowohl taktile als auch akustische Signale auf Anforderung senden.

U. Leuer
Leuer